



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:	2016/139
תאריך אישור תעודה:	02/02/2016
תאריך הוצאת תעודה:	02/02/2016
תאריך הדיגום:	17/01/2016 - 26/01/2016
תאריך קבלת דגימה:	17/01/2016 - 26/01/2016
שם הדוגם:	דוגם ספק מים
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
הדגימות הגיעו בקירור:	כן
מקום הדיגום:	ישוב: גני תקווה
	מחוז מרכז
לשכה:	פתח תקווה
מזמין בדיקה:	תומר רבינוביץ - מהנדס התאגיד
תאגיד - מי תקווה	כתובת:
פקס:	035089990
טלפון:	0507701507
דוא"ל:	mazis@gantik.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* S.M. 2012-22 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר


** הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2016/89	הזמנה מספר:	2015/0246
תאריך אישור תעודה:	27/01/2016	תאריך הוצאת תעודה:	27/01/2016
תאריך הדיגום:	17/01/2016	שם הדוגם:	חגי גורופי
תאריך קבלת דגימה:	17/01/2016 11:49	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: גני תקווה מחוז מרכז	הדגימות הגיעו בקירור:	כן
מזמין בדיקה:	תומר רבינוביץ - מהנדס התאגיד תאגיד - מי תקווה	לשכה:	פתח תקווה
סוגי בדיקה:	פלאוריד	פקס:	035089990
		טלפון:	0507701507
		כתובת:	הגליל 48 גני תקווה
		דוא"ל:	mazis@gantik.org.il
בדיקות נוספות:	אין		

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מיירי מותר	MRL	תוצאות	שם מבצע/תאריך	שיטת הבדיקה
				201601000074		
				NW00012213		
				רשת - גבעת סביון החדשה בריכת שחיה רחוב הכרמל 1 רשת		
פלאוריד	מק/גל	1700	100	223	יוליה שחמיסטר	EPA 300 Anions

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. מליכס

ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082

טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: יוליה שחמיסטר

תפקיד: עובדת מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

*** סוף תעודה ***

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2016/139

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

גבי תקווה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/001521	רשת NW00012213 רשת - גבעת סביון החדשה בריכת שחיה רחוב הכרמל 1	ת.דיגום: 17/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/001522	רשת NW00012215 בריכות מים משולבות	ת.דיגום: 17/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/001523	רשת NW00012209 רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 61	ת.דיגום: 17/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/001538	רשת NW00012079 רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	ת.דיגום: 17/01/2016	<1	0.1	0.3
2016/01/001539	רשת NW00012207 רשת - מרכז מסחרי אשמח משה רחוב עין גנים 2	ת.דיגום: 17/01/2016	<1	0.1	0.2
2016/01/001540	רשת NW00012078 רשת - פארק שלום ואהבה	ת.דיגום: 17/01/2016	<1	0.1	0.4
2016/01/002610	כניסה NW00012214 חיבור מקורות - גני תקווה קו הסניקה ראשי	ת.דיגום: 26/01/2016	<1	0.1	0.3
2016/01/002618	רשת NW00012206 רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10	ת.דיגום: 26/01/2016	<1	0.1	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 3

2016/139

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

גבי תקווה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/01/002620	רשת NW00012208 רשת - מעון אמונה רחוב עמק זבולון 21	ת.דיגום: 26/01/2016	<1	0.1	0.3
2016/01/002621	רשת NW00012212 רשת - נוף סביון גן נרקיס רחוב עין חנוך 9	ת.דיגום: 26/01/2016	<1	0.1	0.3
2016/01/002622	רשת NW00012210 רשת - תחנת סניקה רחוב הכרמל 11	ת.דיגום: 26/01/2016	<1	0.2	0.3
2016/01/002623	רשת NW00012211 רשת - מרכז רב און רחוב רב און 21	ת.דיגום: 26/01/2016	<1	0.1	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: סיוון חוברס
תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

לשמוש המעבדה בלבד

חובלת הדגימות בקרום קלאר
באנע הבדיקות בתשלום: כ"ל לא
תאריך ושעה: 2016-11-27 17:40
חתימה:

פרטי הדוגם/ מזכיק

שם הדוגם: מ.40
מס' הסמכה: 2271
הדוגם בוצע כן / לא באמצעות המעבדה
חתימה:

ספק המים: תאגיד - מי תזונה
איש קשר: תומר רבינוביץ - מנהל סד התאגיד
טלפון: 0507701507
כתובת: הגליל 48 גי תזונה
מחוז: מחוז מרכז
נפה: נפת פתח תקווה

774046

תאריך דיוגום בפועל:

12/01/2016

תאריך דיוגום מתוכנן:

אחר:

גרי תזונה

יישוב:

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיוגום	פרמטרים פיזיקליים		הערות
								כלור מותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		רשת - פארק שלום וארבה	NW00012078	466725	רשת	מיקרוביאלית	14:40	0.32	0.12	1
2		רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	NW00012079	466742	רשת	מיקרוביאלית	10:15	0.32	0.10	1
3		רשת - מרכז מסחרי אשמת משה רחוב עין גנים 2	NW00012207	466765	רשת	מיקרוביאלית	10:34	0.22	0.10	1
4		רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 61	NW00012209	466835	רשת	מיקרוביאלית	11:00	0.26	0.23	1
5		רשת - גבעת סביון * החדשה בריכת שחיה רחוב הכרמל 1	NW00012213	466787	רשת	מיקרוביאלית	10:25	0.34	0.16	1
6		בריכות מים משולבות	NW00012215	466851	רשת	מיקרוביאלית	10:42	0.29	0.16	1

לשמוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקרו: ק"ל

בצוע המדידות בשלבים: ק"ל

תאריך ושה: 11/1/2015

חתימה:

פרטי הדוגם/ מד בקה

שם הדוגם: 2277

מס' הסמכה: 2277

הדוגם בעצ כן (אם-אחריות המעבדה)

חתימה:

איש קשר: תומר רבינוביץ - מהנדס התאגיד

טלפון: 0507701507

כתובת: הגליל 48 גני תקווה

מחוז: מחוז מרכז

נפה: פתחת פתח תקווה

17/01/16

תאריך דוגם בפועל:

12/01/2016

תאריך דוגם מתוכנן:

אתר:

גני תקווה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דוגם	שיטת בדיקה	הערות
1		רשת - גבעת סביון החדשה בריכת שחיה רחוב הכרמל 1	NW00012213	537898	רשת	פלאוריד	10:23	EPA 300 Anions	

לשמוש המעבדה בלבד

מובלת הדגימות בקרו: כן / לא

בצוע הבדיקות פתאום: לא / כן

תאריך ושעה: 22/11/2015

חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: 01/14/20

מס' הסמכה: 2277

הדוגם בוצע כן / לא (אחריות המעבדה)

חתימה: _____

ספק המים: תאריך - מי תקולה

איש קשר: תומר רימביץ - מתכנס התאריך

טלפון: 0507701507

כתובת: האליל 48 גני תקולה

גני תקולה

מחוז מרכז

מחוז:

26/01/16 תאריך דיוגם בפועל:

26/01/2016


תאריך דיוגם מתוכנן:

אתר:

גני תקולה

נפה: פתית פתח תקווה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	נקבות בדיקות	שעת דיוגם	פרמטרים פיזיקליים		הערות
								כלור מותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1		רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10	NW00012206	466740	רשת	מיקרוביאלית	10:25	0.31 / אמין / דאוקסיד כלור	0.11	
2		רשת - מעון אמנה רחוב עמק זבולון 21	NW00012208	466756	רשת	מיקרוביאלית	10:34	0.31 / אמין / דאוקסיד כלור	0.13	
3		רשת - תחנת סניקה רחוב הכרמל 11	NW00012210	466823	רשת	מיקרוביאלית	10:00	0.26 / אמין / דאוקסיד כלור	0.15	
4		רשת - מרכז רב און רחוב רב און 21	NW00012211	466810	רשת	מיקרוביאלית	11:00	0.28 / אמין / דאוקסיד כלור	0.11	
5		רשת - נוף סביון גן נרקיס רחוב עין חנוך 9	NW00012212	466797	רשת	מיקרוביאלית	10:12	0.22 / אמין / דאוקסיד כלור	0.11	
6		חיבור מקורות - גני תקוה קו הסניקה ראשי	NW00012214	466865	כניסה	מיקרוביאלית	10:16	0.34 / אמין / דאוקסיד כלור	0.11	



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2016/142	הזמנה מספר:	2015/0246
תאריך אישור תעודה:	16/02/2016	תאריך הוצאת תעודה:	16/02/2016
תאריך הדיגום:	09/02/2016	שם הדוגם:	חגי גורפי
תאריך קבלת דגימה:	09/02/2016 12:05	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: גני תקווה	הדגימות הגיעו בקירור:	כן
	מחוז מרכז	לשכה:	פתח תקווה
מזמין בדיקה:	תומר רבינוביץ - מהנדס התאגיד	פקס:	035089990
	תאגיד - מי תקווה	כתובת:	הגליל 48 גני תקווה
		דוא"ל:	mazis@gantik.org.il
סוגי בדיקה:	בדיקה למתכות ברשת	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר	MRL	תוצאות	שם מבצע/תאריך	שיטת הבדיקה
				201602000031		
				NW00012207		
				רשת - מרכז מסחרי אשמה משה רחוב עין גנים 2 רשת		
עופרת	מק/ל	10	2.0	<MRL	ילנה רייזיס	EPA 200.7 Metals
ברזל	מג/ל	1.0	0.02	<MRL	ילנה רייזיס	EPA 200.7 Metals
נחושת	מג/ל	1.4	0.010	<MRL	ילנה רייזיס	EPA 200.7 Metals


1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליבס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686


חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ילנה רייזיס
תפקיד: מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2016/228	הזמנה מספר:	2015/0246
תאריך אישור תעודה:	21/03/2016	תאריך הוצאת תעודה:	21/03/2016
תאריך הדיגום:	13/03/2016	שם הדוגם:	חגי גורפי
תאריך קבלת דגימה:	13/03/2016 11:47	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: גני תקווה	הדגימות הגיעו בקירור:	כן
	מחוז מרכז	לשכה:	פתח תקווה
מזמין בדיקה:	תומר רבינוביץ - מהנדס התאגיד	פקס:	035089990
	תאגיד - מי תקווה	כתובת:	הגליל 48 גני תקווה
		דוא"ל:	mazis@gantik.org.il
סוגי בדיקה:	פלאוריד	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר	MRL	תוצאות	שם מבצע/תאריך	שיטת הבדיקה
			2	201603000074		
				NW00012213		
				רשת - גבעת סביון החדשה בריכת שחיה רחוב הכרמל 1		
				רשת		
פלאוריד	מקג/ל	1700	100	232	יוליה שחמיסטר	EPA 300 Anions

1. הריכוז המרבי המותר - על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686


חותמת מעבדה

[Handwritten signature]

חתימת מאשר

שם מאשר: יוליה שחמיסטר
תפקיד: עובדת מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

*** סוף תעודה ***

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014

לשימוש המעבדה בלבד

חבלת הדגימות בקלות (לא לא)
תאריך ושעת הדגימה: 22/11/15 11:16
חתימה: _____

פרטי הדוגם/ מד בקה

שם הדוגם: 22/11/15
מס' הסמכה: 22277
הדוגם בוצע כן / לא: אחריות המעבדה
חתימה: _____

נפתרת פתח תקווה

מחוז מרכז

מחוז:

22/03/16 תאריך דיוגום בפועל:

22/03/2016

תאריך דיוגום מתוכנן:

אתר:

גבי תקווה

יישוב:

תאריך - מי תקווה

איש קשר: תומר רבינוביץ' - מהנדס התאריך

טלפון: 0507701507

כתובת: הגליל 48 גבי תקווה

גבי תקווה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיוגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור מותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1.		רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10	NW00012206	466777	רשת	מיקרוביאלית	16:04	0.38 / אמן / דאוקסיד כלור	0.26	1
2.		רשת - מעון אמונה רחוב עמק זבולון 21	NW00012208	466758	רשת	מיקרוביאלית	10:13	0.33 / אמן / דאוקסיד כלור	0.12	1
3.		רשת - תחנת סניקה רחוב הכרמל 11	NW00012210	466825	רשת	מיקרוביאלית	9:42	0.32 / אמן / דאוקסיד כלור	0.16	1
4.		רשת - מרכז רב און רחוב רב און 21	NW00012211	466812	רשת	מיקרוביאלית	10:39	0.28 / אמן / דאוקסיד כלור	0.19	1
5.		רשת - מין סבין גן נרקיס רחוב עין חנוך 9	NW00012212	466799	רשת	מיקרוביאלית	10:29	0.30 / אמן / דאוקסיד כלור	0.12	1
6.		חיבור מקורות - גני תקווה קו הסניקה ראשי	NW00012214	466867	כניסה	מיקרוביאלית	9:56	0.34 / אמן / דאוקסיד כלור	0.17	1

לשימוש המעבדה בלבד

חבלת הדגימות בקירור? כן / לא

באמצעות מיקרוביולוגיה / לא

תאריך שעה: 11.11.15

חתימה:

פרטי הדוגם/ מרבקה

שם הדוגם: 001/10/15

מס' הסמכה: 2277

הדוגם בואע כן / לא באחריות המעבדה

חתימה:

נפתית פורת תקווה

נפה:

מחוז מרכז

מחוז:

1303/16

תאריך דיוגם בפועל:

08/03/2016

תאריך דיוגם מתוכנן:

אתר:

גני תקווה

תאריך: מי תקווה

ספק המים: תומר רבינוביץ' - מהנדס התאריך

איש קשר: 0507701507

טלפון: 0507701507

כתובת: הגליל 48 גני תקווה

גני תקווה

מחוז מרכז

מחוז:

#	מס מעבדה	שם הנקודה	קוד הנקודה	מס דגימה	סוג הנקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיוגם	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1.		רשת - פארק שלום ואהבה	NW00012078	466727	רשת	מיקרוביאלית	11:21	0.31	0.15	
2.		רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	NW00012079	466744	רשת	מיקרוביאלית	10:55	0.33	0.18	
3.		רשת - מרכז מסחרי אשמת משה רחוב עין גנים 2	NW00012207	466767	רשת	מיקרוביאלית	11:05	0.34	0.16	
4.		רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 61	NW00012209	466837	רשת	מיקרוביאלית	11:13	0.24	0.12	
5.		רשת - גבעת סביון החדשה בריכת שחיה רחוב הכרמל 1	NW00012213	466789	רשת	מיקרוביאלית	10:33	0.22	0.11	
6.		בריכת מים משולבות	NW00012215	466853	רשת	מיקרוביאלית	10:45	0.36	0.16	

לשימוש המעבדה בלבד

חובלת הדגימות בקרום: לא

ביצוע מבדיליות בתיאור: לא

תאריך ושעה: 11/01/2015

חתימה: [חתימה]

פרטי הדוגם/ מדבקה

שם הדוגם: אורן

מס' הסמכה: 2227

הדיוגום בוצע כן/לא: כן

חתימה: [חתימה]

נפה: נפתית פתח תקווה

פיכת המים: תאגיד - מי תקווה

איש קשר: תומר ריבנביץ - מהנדס התאגיד

טלפון: 0507701507

כתובת: רגליל 48 גני תקווה

מחוז: מחוז מרכז

13/03/16

תאריך דיוגום בפועל:

08/03/2016

תאריך דיוגום מתוכנן:

אתר:

גני תקווה

הערות	שיטת בדיקה	שעת דיוגום	קבוצת בדיקות	סוג נקודה	מס דגימה	קוד נקודה	שם נקודה	מס מעבדה	#
1	EPA 300 Anions	10:26	פלאואיד	רשת	537899	NW00012213	רשת - גבעת סביון החדשה ברכת שחיה רחוב הכרמל 1	3-074	1

ספק המים: תאגיד - מי תקווה

איש קשר: תומר רבינוביץ - מהנדס התאגיד

טלפון: 050701507

כתובת: הגליל 48 גי תקווה

גבי תקווה

מחוז מרכז

מחוז:

נפה: נפתית פתח תקווה

לישמוש המעבדה בלבד

חובלת הדגימות בקרו: לא

ביצוע הבדיקות מעבדות: 22/03/16

תאריך ושעה: חתימה:

פרטי הדיוגום/ מדבקה

שם הדיוגום: 01/01/14

מס' הסמכה: 2277

הדיוגום בוצע כן (לא) באחריות המעבדה

חתימה:

22/03/16

תאריך דיוגום בפועל:

22/03/2016

תאריך דיוגום מתוכנן:

אתר:

גבי תקווה

מס מעבדה	#	שם הנקודה	שם הנקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיוגום	שיטת בדיקה	הערות
3-138	1	רשת - גוף סביון גן נקיס רחוב	עין חמר 9	NW00012212	537903	רשת	בדיקה למתכות ברשת	10:20	EPA 200.8 Metals	1



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:	2016/392
תאריך אישור תעודה:	04/04/2016
תאריך הוצאת תעודה:	04/04/2016
שם הדוגם: דוגם ספק מים	תאריך הדיגום: 13/03/2016 - 22/03/2016
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך קבלת דגימה: 13/03/2016 - 22/03/2016
הדגימות הגיעו בקירור: כן	
מקום הדיגום:	ישוב: גני תקווה
לשכה: פתח תקווה	מחוז מרכז
מזמין בדיקה: תומר רבינוביץ - מהנדס התאגיד	
כתובת: הגליל 48 גני תקווה	תאגיד - מי תקווה
טלפון: 0507701507	
פקס: 035089990	
דוא"ל: mazis@gantik.org.il	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* S.M. 2012-22th Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2016/392

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

גני תקווה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/03/001270	רשת NW00012207 רשת - מרכז מסחרי אשמח משה רחוב עין גנים 2	ת.דיגום: 13/03/2016	<1	0.2	0.3
2016/03/001272	רשת NW00012215 ברכות מים משולבות	ת.דיגום: 13/03/2016	<1	0.2	0.4
2016/03/001273	רשת NW00012079 רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	ת.דיגום: 13/03/2016	<1	0.2	0.3
2016/03/001274	רשת NW00012213 רשת - גבעת סביון החדשה בריכת שחיה רחוב הכרמל 1	ת.דיגום: 13/03/2016	<1	0.1	0.2
2016/03/001275	רשת NW00012209 רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 61	ת.דיגום: 13/03/2016	<1	0.1	0.2
2016/03/001281	רשת NW00012078 רשת - פארק שלום ואהבה	ת.דיגום: 13/03/2016	<1	0.2	0.3
2016/03/002372	רשת NW00012206 רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10	ת.דיגום: 22/03/2016	<1	0.3	0.4
2016/03/002373	רשת NW00012211 רשת - מרכז רב און רחוב רב און 21	ת.דיגום: 22/03/2016	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 3

2016/392

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

גבי תקווה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/03/002374	רשת NW00012208 רשת - מעון אמונה רחוב עמק זבולון 21	ת.דיגום: 22/03/2016	<1	0.1	0.3
2016/03/002375	כניסה NW00012214 חיבור מקורות - גבי תקווה קו הסניקה ראשי	ת.דיגום: 22/03/2016	<1	0.2	0.3
2016/03/002377	רשת NW00012212 רשת - נוף סביון גן נרקיס רחוב עין חנוך 9	ת.דיגום: 22/03/2016	<1	0.1	0.3
2016/03/002380	רשת NW00012210 רשת - תחנת סניקה רחוב הכרמל 11	ת.דיגום: 22/03/2016	<1	0.2	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ז"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, תיא, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: סיוון חוברס
תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2016/293	הזמנה מספר:	2015/0246
תאריך אישור תעודה:	11/04/2016	תאריך הוצאת תעודה:	11/04/2016
תאריך הדיגום:	22/03/2016	שם הדוגם:	חגי גורופי
תאריך קבלת דגימה:	22/03/2016 11:27	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: גני תקווה מחוז מרכז	לשכה:	פתח תקווה
מזמין בדיקה:	תומר רבינוביץ - מהנדס התאגיד תאגיד - מי תקווה	פקס:	035089990
		כתובת:	הגליל 48 גני תקווה
		דוא"ל:	mazis@gantik.org.il
סוגי בדיקה:	בדיקה למתכות ברשת	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר	MRL	תוצאות	שם מבצע/תאריך	שיטת הבדיקה
			2	201603000138 NW00012212 רשת - נוף סביון גן נרקיס רחוב עין חנוך 9 רשת		
עופרת	מק"ל	10	2.0	<MRL	ילנה רייזיס	EPA 200.7 Metals
ברזל	מג"ל	1.0	0.02	<MRL	ילנה רייזיס	EPA 200.7 Metals
נחושת	מג"ל	1.4	0.010	<MRL	ילנה רייזיס	EPA 200.7 Metals

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכוללים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ילנה רייזיס

תפקיד: מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:	2016/483
תאריך אישור תעודה:	01/05/2016
תאריך הוצאת תעודה:	01/05/2016
תאריך הדיגום: תאריך קבלת דגימה:	06/04/2016 - 17/04/2016 06/04/2016 - 17/04/2016
שם הדוגם: דוגם ספק מים	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
הדגימות הגיעו בקירור: כן	
מקום הדיגום:	ישוב: גני תקווה מחוז מרכז
לשכה:	פתח תקווה
מזמין בדיקה:	תומר רבינוביץ - מהנדס התאגיד
תאגיד - מי תקווה	
פקס:	035089990
טלפון:	0507701507
כתובת:	הגליל 48 גני תקווה
דוא"ל:	mazis@gantik.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M* או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2016/483

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

גני תקווה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/04/000699	רשת NW00012209 רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 61	ת.דיגום: 06/04/2016	<1	0.1	0.2
2016/04/000711	רשת NW00012078 רשת - פארק שלום ואהבה	ת.דיגום: 06/04/2016	<1	0.1	0.2
2016/04/000716	רשת NW00012079 רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	ת.דיגום: 06/04/2016	<1	0.1	0.4
2016/04/000718	רשת NW00012215 בריכות מים משולבות	ת.דיגום: 06/04/2016	<1	0.2	0.3
2016/04/000719	רשת NW00012207 רשת - מרכז מסחרי אשמח משה רחוב עין גנים 2	ת.דיגום: 06/04/2016	<1	0.2	0.3
2016/04/000756	רשת NW00012213 רשת - גבעת סביון החדשה בריכת שחיה רחוב הכרמל 1	ת.דיגום: 06/04/2016	<1	0.2	0.3
2016/04/001700	כניסה NW00012214 חיבור מקורות - גני תקוה קו הסניקה ראשי	ת.דיגום: 17/04/2016	<1	0.2	0.3
2016/04/001705	רשת NW00012211 רשת - מרכז רב און רחוב רב און 21	ת.דיגום: 17/04/2016	<1	0.2	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדו"ג המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 3

2016/483

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

גבי תקווה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/04/001708	רשת NW00012210 רשת - תחנת סניקה רחוב הכרמל 11	ת.דיגום: 17/04/2016	<1	0.2	0.4
2016/04/001711	רשת NW00012212 רשת - נוף סביון גן נרקיס רחוב עין חנור 9	ת.דיגום: 17/04/2016	<1	0.1	0.4
2016/04/001712	רשת NW00012206 רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10	ת.דיגום: 17/04/2016	<1	0.1	0.3
2016/04/001714	רשת NW00012208 רשת - מעון אמונה רחוב עמק זבולון 21	ת.דיגום: 17/04/2016	<1	0.2	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: סיון חוברס

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדו"ג המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014

ספק המים: תאגיד - מי תקווה

איש קשר: תומר רבינוביץ - מהנדס התאגיד

טלפון: 0507701507

כתובת: המליל 48 גי תקווה

גרי תקווה

מחוז מרכז

מחוז:

נפה: נפת פתח תקווה

פרטי הדואר/מדינה

שם הדואר: מ/א/ג/ד

מס' הסמכה: 2277

הדואר בוצע כן / לא / אחריות המעבדה

חתימה: [חתימה]

לשימוש המעבדה בלבד

הובלת הדגימות בקורונה / לא

ביצוע הבדיקות במשלים: 06/11/2015

תאריך ושעה: 06:10

חתימה: [חתימה]

תאריך דיוגום בפועל: 05/04/2016

תאריך דיוגום מתוכנן: 05/04/2016

אחר: 05/04/2016

גרי תקווה

#	מס מעבדה	שם נקודה	קוד נקודה	מס דגימה	סוג נקודה	שעת דיוגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
							כלור מותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1.		רשת - פארק שלום ואהבה	NW00012078	466728	רשת	11:40	0.24 / אמי / דאוקסיד כלור	0.10	
2.		רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	NW00012079	466745	רשת	11:24	0.35 / אמי / דאוקסיד כלור	0.11	
3.		רשת - מרכז מסחרי אשמח משה רחוב עין גנים 2	NW00012207	466768	רשת	11:32	0.27 / אמי / דאוקסיד כלור	0.16	
4.		רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 61	NW00012209	466838	רשת	11:38	0.24 / אמי / דאוקסיד כלור	0.11	
5.		רשת - גבעת סביון החדשה בריכת שחיה רחוב הכרמל 1	NW00012213	466790	רשת	10:59	0.37 / אמי / דאוקסיד כלור	0.18	
6.		בריכות מים משולבות 2	NW00012215	466854	רשת	11:07	0.29 / אמי / דאוקסיד כלור	0.14	

חתימה וחומת של ציג מלואה מטעם ספק המים:

לישיוש המעבדה בלבד

חובלת הדגימות בקור: סליל

ביצוע הבדיקות בתשס"ה: 17/1/15

תאריך ושעה: 17/1/15

חתימה:

פרטי הדוגם/מדבקה

שם הדוגם: (17/1/15)

מס' הסמכה: 2227

הדוגם בוצע כן / באחריות המעבדה

חתימה:

17/1/15

תאריך דיוגום בפועל:

19/04/2016

תאריך דיוגום מתוכנן:

#	מס מעבדה	שם בקודה	קוד בקודה	מס דגימה	סוג בקודה	קבוצת בדיקות	שעת דיוגום	פרמטרים פיזיקוכימיים		הערות
								כלור נותר (מג"ל)	עכירות (NTU)	
1.		רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10	NW00012206	466778	רשת	מיקרוביאלית	11:08	0.29 / אמין / דאוקסיד כלור	0.14	
2.		רשת - מעון אמונה רחוב עמק זבולון 21	NW00012208	466759	רשת	מיקרוביאלית	10:57	0.42 / אמין / דאוקסיד כלור	0.18	
3.		רשת - תחנת סניקה רחוב הכרמל 11	NW00012210	466826	רשת	מיקרוביאלית	11:29	0.41 / אמין / דאוקסיד כלור	0.24	
4.		רשת - מרכז רב און רחוב רב און 21	NW00012211	466813	רשת	מיקרוביאלית	10:34	0.31 / אמין / דאוקסיד כלור	0.21	
5.		רשת - גוף סביון גן נרקיס רחוב עין חנן 9	NW00012212	466800	רשת	מיקרוביאלית	10:48	0.40 / אמין / דאוקסיד כלור	0.13	
6.		חיבור מקורות - גני תקווה קו הסניקה ראשי	NW00012214	466868	כניסה	מיקרוביאלית	11:18	0.27 / אמין / דאוקסיד כלור	0.19	