

סיכום בדיקות לטריהלומתנים בר
תקופה: 01/01/2018 - 2018

תקן - ממוצע שנתי מרבי משוקלל: 0.1 מג"ל

מחוז	נפה	ישוב	ספק מים	סוג נקודת דיגום	מספר בדיקות לביצוע לפי תוכנית הדיגום	מספר בדיקות שבוצעו	אחוז ביצוע לפי תוכנית דיגום
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	רשת	1	1	100
		גני תקווה			1	1	100
	נפתית פתח תקווה				1	1	100
מחוז מרכז					1	1	100

יחידות מידה	אחוז בדיקות תקינות	אחוז מהתקן של ממוצע שנתי	ממוצע שנתי משוקלל	טווח הריכוזים
מג/ל	100	0.7	0.0007	0.0007 - 0.0007
	100	0.7	0.0007	0.0007 - 0.0007
	100			
	100			