

לתקופה שבין 1.1.2013-31.12.2013

תושבים יקרים,

תאגיד המים והביוב "מי תקווה" מתכבד להגיש לכם מידע על איכותם של מי השתיה שסופקו לצרכי המים בגני-תקווה בשנת 2013.

בתקופה הנדונה, נרכשו מחברת "מקורות" וסופקו לצרכנים 1,149,803 מ"ק מים.

תאגיד "מי תקווה" שם לו למטרה מרכזית לשמור על איכות המים המסופקים לתושבי הישוב והוא מבצע דגימות בקרה על בסיס שוטף בנקודות שונות במאגרי המים, בקווי ההזנה של חברת "מקורות" ובצנרת להספקת המים. דגימות אלו נשלחות למעבדת משרד הבריאות ותוצאותיהן נבחנות ביחס לתקנים המאושרים, כפי שנקבעו בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתיה ומתקני שתיה), התשע"ג-2013.

התשע"ג-2013.

להלן סיכום הבדיקות הבקטריוLOGיות אשר בוצעו במקורות הדיגום השונות במערך אספקת המים, בתקופה הנדונה:

סוג נקודה	בדיקות מתוכננות	בדיקות שבוצעו	בדיקות חריגות *	בדיקות תקינות	שיעור תקינות
חיבור מקורות	14	13	0	13	100%
מאגר/ברירה יציאה	14	13	0	13	100%
רשת אספקה	140	129	2	127	98%
סה"כ	168	155	2	153	99%

* תקן מי שתיה קובע כי הימצאות של יותר מ-3 חיידי קוליפורמים ב-100 מ"ל דגימת מים, נחשבת לתוצאה חריגה (לרוב נובע מסיבות טכניות בתהליך הדגימה ונשלל בבדיקה חוזרת).

להלן ריכוז הנקודות מהן נלקחות הדגימות:

מס"ד	קוד נקודות דיגום	שם
1	1006894	רשת 1 מחלקת תשתיות
2	1006895	רשת 2 מרכז מסחרי ישמח משה
3	1006896	מעון אמונה
4	1006897	רשת 5 בנין מגורים
5	1006898	רשת 6 תחנת סניקה
6	1006899	רשת מרכז רב און
7	1006900	נוף סביון גן גרקיט
8	1006901	גבעת סביון החדשה בריכת שחיה
9	1006902	קו סניקה ראשי - חיבור מקורות
10	1006904	בריכות מים משולבות
11	10000904	פארק השלום והאהבה
12	10000905	שכונת גנים

תוצאות הבדיקות מוכיחות כי איכות המים המסופקים לצרכנים עומדת באורח מלא בתקנים הנדרשים וכי הם טובים מאוד לשתיה.

אנו ממליצים לכם לשתות מים מן הברז, תוך הקפדה על שימוש מושכל וחסכוני במשאב חשוב זה.

רח' הגליל 48, גני תקווה 5590000 • טל': 1-800-80-40-80 • פקס: 03-5089990
קבלת קהל: בימים א'-ה' בין השעות 8:00-14:00 ובימים א', ג' גם בין השעות 16:00-18:30
www.mei-tikva.co.il