

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שדווחו למשרד הבריאות מ 01/04/2021 עד 30/06/2021

הערה	תקן	תוצאה עם יחידות		סימול	גורם נבדק	תאריך דיגום	סוג מים	תאור סוג נקודה	שם נקודה	קוד נקודה	ישוב	ספק	נפה	
	1700	מקג/ל	103	F	פלואוריד	03/05/2021		רשת	רשת - מרכז רב און רחוב רב און 21	NW00012211	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	
	1.4	מג/ל	<MRL	Cu	נחושת	10/05/2021		רשת	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 61	NW00012209	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	
	1	מג/ל	<MRL	Fe	ברזל	10/05/2021		רשת	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 61	NW00012209	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	
	10	מקג/ל	<MRL	Pb	עופרת	10/05/2021		רשת	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 61	NW00012209	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	