

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות
תאריך דיגום מ 19

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00067925	בוסטר צפוני כניסת מקורות
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00067925	בוסטר צפוני כניסת מקורות
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00067925	בוסטר צפוני כניסת מקורות
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012215	בריכות מים משולבות
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012215	בריכות מים משולבות
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012215	בריכות מים משולבות
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012214	חיבור מקורות - גני תקווה קו הסניקה ראשי
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012214	חיבור מקורות - גני תקווה קו הסניקה ראשי
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012214	חיבור מקורות - גני תקווה קו הסניקה ראשי
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012206	רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012206	רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012206	רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012213	רשת - גבעת סביון החדשה בריכת שחיה רחוב הכרמל 1
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012213	רשת - גבעת סביון החדשה בריכת שחיה רחוב הכרמל 1
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012213	רשת - גבעת סביון החדשה בריכת שחיה רחוב הכרמל 1
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00057389	רשת - דרך הים 3 סמוך לצומת הרחובות דרך הים דרך הבשמים
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00057389	רשת - דרך הים 3 סמוך לצומת הרחובות דרך הים דרך הבשמים
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00057389	רשת - דרך הים 3 סמוך לצומת הרחובות דרך הים דרך הבשמים
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00057388	רשת - דרך המלך 13 ליד גן חרצית
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00057388	רשת - דרך המלך 13 ליד גן חרצית
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00057388	רשת - דרך המלך 13 ליד גן חרצית
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012208	רשת - מעון אמונה רחוב עמק זבולון 21
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012208	רשת - מעון אמונה רחוב עמק זבולון 21
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012208	רשת - מעון אמונה רחוב עמק זבולון 21

[illegible]

ת, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

01/04/20 עד 30/06/2019

תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות		תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
כניסה	16/04/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.5	
כניסה	15/05/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.3	0.5	
כניסה	25/06/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.2	
רשת	04/04/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.3	0.4	
רשת	05/05/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.1	0.3	
רשת	06/06/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3	
כניסה	16/04/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.3	0.4	
כניסה	15/05/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.5	
כניסה	25/06/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2	
רשת	16/04/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.4	
רשת	15/05/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3	
רשת	25/06/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.8	0.4	
רשת	04/04/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3	
רשת	05/05/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.2	0.4	
רשת	06/06/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3	
רשת	04/04/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.3	
רשת	05/05/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.2	0.4	
רשת	06/06/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.7	0.2	
רשת	16/04/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.9	0.3	
רשת	16/05/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3	
רשת	25/06/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.8	0.2	
רשת	16/04/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.3	0.4	
רשת	15/05/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.4	
רשת	25/06/2019	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.6	0.4	

	0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/04/2019	רשת
	0.3	0.1	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/05/2019	רשת
	0.35	0.21	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	11/06/2019	רשת
	0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/04/2019	רשת
	0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/05/2019	רשת
	0.3	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	25/06/2019	רשת
	0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/04/2019	רשת
	0.3	0.6	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/05/2019	רשת
	0.3	0.8	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	25/06/2019	רשת
	0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/04/2019	רשת
	0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/05/2019	רשת
	0.2	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	11/06/2019	רשת
	0.3	0.5	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/04/2019	רשת
	0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/05/2019	רשת
	0.31	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	11/06/2019	רשת
	0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	04/04/2019	רשת
	0.4	0.1	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	05/05/2019	רשת
	0.4	0.7	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	06/06/2019	רשת
	0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	16/04/2019	רשת
	0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/05/2019	רשת
	0.2	1	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	25/06/2019	רשת