

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה
שדווחו למשרד הבריאות מ 01/01/2022 עד 31/03/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן	הערה
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00057389	רשת - האורנים 19	רשת		15/02/2022	פלואוריד	F	220	מקג/ל	1700	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012213	כניסה קאנטרי גלים רחוב הכרמל 1	רשת		15/03/2022	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012213	כניסה קאנטרי גלים רחוב הכרמל 1	רשת		15/03/2022	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012213	כניסה קאנטרי גלים רחוב הכרמל 1	רשת		15/03/2022	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012207	מסחרי ישמח משה רחוב עין גנים 2	רשת		15/02/2022	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012207	מסחרי ישמח משה רחוב עין גנים 2	רשת		15/02/2022	ברזל	Fe	0.04	מג/ל	1	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012207	מסחרי ישמח משה רחוב עין גנים 2	רשת		15/02/2022	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4	