

תוצאות בדיקות כימיות ברשת אספקה

שדווחו למשרד הבריאות מ 01/07/2023 עד 30/09/23

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	סימול	תוצאה עם יחידות		תקן
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012078	רשת - סמטת הגפן 15	רשת	08/08/2023	פלואוריד	F	<MRL	מקג/ל	1700
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012210	רשת - תחנת ביוב כרמל רחוב הכרמל 11	רשת	03/07/2023	עופרת	Pb	<MRL	מקג/ל	10
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012210	רשת - תחנת ביוב כרמל רחוב הכרמל 11	רשת	03/07/2023	ברזל	Fe	<MRL	מג/ל	1
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012210	רשת - תחנת ביוב כרמל רחוב הכרמל 11	רשת	03/07/2023	נחושת	Cu	<MRL	מג/ל	1.4

