

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 30/01/2024
עמוד 1 מתוך 11

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום
01/10/2023 : מתאריך: 31/12/2023 עד תאריך:

נפתית פתח תקווה
לשכה:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00012206	רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10	2023/10/000726	10/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012208	רשת - רחוב עמק זבולון 21	2023/10/000725	10/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012210	רשת - תחנת ביוב כרמל רחוב הכרמל 11	2023/10/000722	10/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012211	רשת - רב און 8	2023/10/000719	10/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012212	רשת - רחוב דרך המשי 11	2023/10/000724	10/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012214	חיבור מקורות - מתקן קדש - סמטת קדש 11	2023/10/000721	10/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

תאריך הדפסה: 30/01/2024

עמוד 2 מתוך 11

מתאריך: 01/10/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - מי תקווה

גבי תקווה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00057388	רשת - גן חרצית דרך המלך 15	2023/10/000720	10/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
	NW00067925	כניסת מקורות - בוסטר צפוני העמק 8	2023/10/000723	10/10/2023		מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012078	רשת - סמטת הגפן 15	2023/10/002317	24/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
	NW00012079	רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	2023/10/002318	24/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012207	רשת - מרכז מסחרי ישמח משה רחוב עין גנים 2	2023/10/002312	24/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

תאריך הדפסה: 30/01/2024

עמוד 3 מתוך 11

מתאריך: 01/10/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - מי תקווה

גבי תקווה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - כניסה קאנטרי גלים רחוב הכרמל 1	2023/10/002314	24/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		ברכות מים - תחנת קדש סמטת קדש 11	2023/10/002316	24/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - האורנים 19	2023/10/002315	24/10/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10	2023/11/000712	07/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - רחוב עמק זבולון 21	2023/11/000723	07/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - תחנת ביוב כרמל רחוב הכרמל 11	2023/11/000725	07/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

תאריך הדפסה: 30/01/2024

עמוד 4 מתוך 11

מתאריך: 01/10/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - מי תקווה

גבי תקווה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012211	רשת - רב און 8	2023/11/000714	07/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
	NW00012212	רשת - רחוב דרך המשי 11	2023/11/000721	07/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
	NW00012214	חיבור מקורות - מתקן קדש - סמטת קדש 11	2023/11/000716	07/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
	NW00057388	רשת - גן חרצית דרך המלך 15	2023/11/000724	07/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
	NW00067925	כניסת מקורות - בוסטר צפוני העמק 8	2023/11/000720	07/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		חגאי גרופי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

תאריך הדפסה: 30/01/2024

עמוד 5 מתוך 11

מתאריך: 01/10/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - מי תקווה

גבי תקווה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		חגאי גרופי	
	NW00012079	רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	2023/11/002744	26/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		חגאי גרופי	
	NW00012207	רשת - מרכז מסחרי ישמח משה רחוב עין גנים 2	2023/11/002739	26/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
	NW00012209	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 63	2023/11/002734	26/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		חגאי גרופי	
	NW00012213	רשת - כניסה קאנטרי גלים רחוב הכרמל 1	2023/11/002736	26/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		חגאי גרופי	
	NW00012215	בריכות מים - תחנת קדש סמטת קדש 11	2023/11/002740	26/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		חגאי גרופי	
	NW00057389	רשת - האורנים 19	2023/11/002749	26/11/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		חגאי גרופי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

תאריך הדפסה: 30/01/2024

עמוד 6 מתוך 11

מתאריך: 01/10/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - מי תקווה

גבי תקווה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10	2023/12/000617	05/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - רחוב עמק זבולון 21	2023/12/000616	05/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - תחנת ביוב כרמל רחוב הכרמל 11	2023/12/000614	05/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - רב און 8	2023/12/000615	05/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - רחוב דרך המשי 11	2023/12/000623	05/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
	NW00012214	חיבור מקורות - מתקן קדש - סמטת קדש 11	2023/12/000621	05/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

תאריך הדפסה: 30/01/2024

עמוד 7 מתוך 11

מתאריך: 01/10/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - מי תקווה

גבי תקווה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - גן חרצית דרך המלך 15	2023/12/000620	05/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		כניסת מקורות - בוסטר צפוני העמק 8	2023/12/000618	05/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגאי גרופי	
		רשת - סמטת הגפן 15	2023/12/002642	20/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגאי גרופי	
		רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	2023/12/002645	20/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		חגאי גרופי	
		רשת - מרכז מסחרי ישמח משה רחוב עין גנים 2	2023/12/002643	20/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		חגאי גרופי	
		רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 63	2023/12/002639	20/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		חגאי גרופי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

תאריך הדפסה: 30/01/2024

עמוד 8 מתוך 11

מתאריך: 01/10/2023 עד תאריך: 31/12/2023

ספק: תאגיד - מי תקווה

גבי תקווה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012213	רשת - כניסה קאנטרי גלים רחוב הכרמל 1	2023/12/002644	20/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגאי גרופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012215	בריכות מים - תחנת קדש סמטת קדש 11	2023/12/002640	20/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		חגאי גרופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00057389	רשת - האורנים 19	2023/12/002641	20/12/2023	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		חגאי גרופי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

אתר: (הרמוניה הבית בגני תקווה) (מגדלי

גבי תקווה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
(הרמוניה הבית בגני ת	NW00082559	מחלקה סיעודית חדר מתחלף קרים	2023/11/000258	22/10/2023	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 804
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			