

סימוכין : 356446

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| שם נוהל : טיפול בפריצת ביוב | תאריך יצירה :<br>ה' ניסן, תשפ"ה 03.04.2025 |
|-----------------------------|--------------------------------------------|

#### א. מטרת הנוהל

מטרת נוהל זה להנחות את התאגיד בטיפול בדליפת ביוב, ההנחיות מבוססות על פי הנחיית המשרד להגנת הסביבה.

#### ב. כללי

דליפת ביוב זהו מפגע תברואתי המחייב טיפול מהיר ויסודי על מנת לצמצם את התפשטות מי הביוב למערכת הניקוז, קרקע, ואוויר שכן היא עלולה להפיץ מחלות, דליפת ביוב יכולה להיגרם עקב סתימות, שברים בצנרת שפכים, שחיקה טבעית, תכנון לקוי, חדירת שורשים למערכת הביוב או עומס יתר על המערכת.

#### ג. אופן הטיפול

מרגע הגעתו של המפקח לשטח ווידוא הפריצת ביוב יזמין את קבלן אחזקת רשת המים והביוב ויצין עבורו את הכתובת מספר שוחה ותמונה ממערכת ה-GIS, על הקבלן להגיע עד שעתיים. לאחר פתיחת הסתימה המפקח יודא כי האיזור נשאר נקי ויצלם לתיעוד באפליקציית מוקד א.ש. בינה ובקבוצת אחזקת רשת מים וביוב, 3 תמונות (לפחות) כאשר רואים שוחת ביוב מלאה שוחת ביוב ריקה ואת סביבת השוחה. במקרים של גלישת ביוב ממערכת פרטית על המפקח להביא לידיעתו של מחזיק הנכס כי חובת הטיפול עליו ולעדכן את הפיקוח כאשר אין טיפול מצד בעל הנכס. ישנם בעיר קווים ושוחות ביוב במרחב הפרטי, כאשר משם נובעת משם פריצת ביוב על המפקח ליצור קשר (קיימת רשימה של תושבים בהם קיימים מערכת התאגיד) באם אין מענה ינקוט התאגיד בכל האמצעים לטיפול בפריצת ביוב למניעת מפגע סביבתי לפי סמכויותיו על פי כל דין. בעת גילוי על תקלה בקו סניקה על המפקח לדווח ישר למנהל התפעול, מנהל התפעול יעביר דיווח לגורמים הנדרשים.

1. משרד הגנת הסביבה \* 6911
2. לרשות המים במידה והדליפה ברדיוס של מאגרי מים

יש לציין את המיקום המדויק של הדליפה תאריך ושעה סיבת הדליפה פעולות שנקטו עד כה ומה עתיד לבצע

אחריות לביצוע : מנהל תפעול  
כותב הנוהל : מנהל תפעול

אכ"א  
מנהל תפעול  
מנהל תפעול

